


BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 5 und 7

Wärme-Versorgungssystem
Nahwärmenetz Ersingen 

Betreiber
BioWärme Ersingen e.G. 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

| | |
|--|-------|
| Erfüllungsgrad der Fernwärme [EG _{FW}] | 280 % |
| Erneuerbarer Anteil [RER] | 97 % |
| Anteil aus fossilem Heizöl [-] | 3 % |

Datenbasis von Januar 2019 bis Dezember 2021.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 20.05.2032.

ausgestellt am: 20.05.2022

Alexander Schrammek

Gutachter-Nr.: FW609-392 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:
DEBW0515_FW309-5u7_20052022_2 